









PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
	EXTINTOR TIPO CLASS. (2A, 2B), COM SINALIZAÇÃO E PISO E ACESSO LIVRE DE 1,0M METRO PARA ACESSO
	CAIXA DE HIERANTE METÁLICA, 60x60x17cm COM 2(DUAS) MANGUEIRAS DE 2 1/2" x 15m
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRAULICAS COMBATE A INCENDIO
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRAULICAS COMBATE A INCENDIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA PRUBADA E DIÂMETRO

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISAO RELATORIO FASE 2	15/05
12	REVISAO RELATORIO FASE 3	04/09



Receita Federal

Contratada

M D B

ARQUITETURA

Grupo

08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

Subgrupo

08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

Fase

PROJETO BÁSICO

Revisão

R12

Obra

REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "Z" ANEXO AO BLOCO "O"

Folha

RFB-A02-PB-08.01 044-PLF-04P-PRO-ST3-R1

Endereço

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF

Títulos

PLANTA FORRO - PV. 04

Contratada

MDB ARQUITETURA

Coordenador

ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

Responsável Técnico

ARO. LAIS COSTA - CAU A69552-1

ARO. SERGIO FONTES - CAU A48108-4

ARO. ZALDO SOTERO - CAU A44386-0

Emissão

MAI 2018

Folha

08.01 044 / 530