



LEGENDAS EQUIPAMENTOS											
EXTINTORES PORTÁTEIS		PÓ QUÍMICO SECO – CAP. 20BC	TUBULAÇÃO		TUBULAÇÃO ENTERRADA	HIDRANTES		HIDRANTE SIMPLES	DIREÇÃO DA ROTA DE FUGA		
		ÁGUA PRESSURIZADA – CAP. 2A			TUBULAÇÃO AÉREA			HIDRANTE DUPLO		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	
		GÁS CARBÔNICO – CAP. 5BC			PRUMADA QUE SOBE			BOTOEIRA DE BOMBA TIPO LIGA–DESLIGA			BARRA ANTI PÂNICO
		PÓ ABC – CAPACIDADE 2A/20BC			PRUMADA QUE DESCE			BOMBA DE INCÊNDIO			PORTA CORTA FOGO 60MIN NBR 11742
EXTINTORES SOBRE RODAS		ESPUMA MECÂNICA – CAP. 2A/10B	ALARME DE INCÊNDIO		PRUMADA QUE PASSA	ILUMINAÇÃO		RESERVA DE INCÊNDIO	DIVERSOS		
		PÓ QUÍMICO SECO – CAP. 80BC			BOTOEIRA DE ALARME			REGISTRO DE RECALQUE			PORTA CORTA FOGO 60MIN NBR 11711
		ÁGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS			AVISADOR SONORO			LUMINÁRIA DE ACLARAMENTO			PARADE CORTA FOGO – TRRF 120MIN.
		GÁS CARBÔNICO SOBRE RODAS			CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO			LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO			ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS
		PÓ ABC SOBRE RODAS			REPETIDORA ALARME DE INCÊNDIO			LUMINÁRIA DE ALTA POTÊNCIA			
		ESPUMA SOBRE RODAS			BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME			GRUPO MOTOGERADOR			CENTRAL DE GLP
		PÓ D SOBRE RODAS			DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL			ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA			

**SORENTE**  
Tecnologia de Combate a Incêndios  
FONE (15) 3034-6100  
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1197  
Jardim São Paulo - CEP 13051-200  
Sorocaba/SP

PROJETO:  
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO:  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ALFANDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO

RESPONSÁVEL PELO USO:  
O MESMO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
ENG. LUIZ CARLOS PARRA

CREA:  
5060911725

ART:  
28027230190401888

ENDEREÇO:  
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5.325 - BAIRRO IPIRANGA - SÃO PAULO / SP

DESENHO:  
ISOMÉTRICO - SISTEMA DE HIDRANTE

DESENHISTA:  
ALLAN HAMAMOTO

VERIFICADO:  
LUIZ BUENO

APROVADO:  
LUIZ BUENO

ESCALA:  
SEM ESCALA

FOLHA:  
02/11

REVISÃO:  
07

DATA:  
16/01/2020

ARQUIVO:  
SRG\_1860\_INC\_R07