



LEGENDA	
	CABO DE COBRE Nº UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DA GARFALHA, DESEIO 35 mm ²
	CABO DE COBRE Nº 10 mm ² UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DAS METAIS, METALIZADA A 100% PREVENINDO O DESLIZ
	CAIXA DE REFEIÇÃO COM TAMPA, 300x300 mm
	1. O ISOLADOR SUPORTE PARA CABO COM CHAMPA DE ENCOSTE, TIPO SIMPLES
	2. O ISOLADOR SUPORTE PARA CABO COM CHAMPA DE ENCOSTE, TIPO SIMPLES
	3. O ISOLADOR SUPORTE PARA CABO COM CHAMPA DE ENCOSTE, TIPO SANTO Nº
	4. O ISOLADOR SUPORTE PARA CABO COM CHAMPA DE ENCOSTE, TIPO REFORÇADO
	CABO/BAIRRA DE DESCE
	CABO/BAIRRA DE SOBRE

TIPO DE PROJETO	
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas	
CONTEÚDO	
SPDA - COBERTURA E DETALHES	
ENDEREÇO DA OBRA	
BR 364 - KM 44,5 - SÍTIO BOA ESPERANÇA - LOTE 13 - GLEBA 13A	
CIDADE: PORTO VELHO, RO	
ZONEAMENTO	COEF. DE APROV.
DATA DO PROJETO	ESCALA
15/06/2022	INDICADAS
PRANCHAS	16/16
USO DA EDIFICAÇÃO	
H5 - ÁREA COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	
PROPRIETÁRIO	CPF/CNPJ
PENITENCIÁRIA FEDERAL	00.394.494/0144.39
EM PORTO VELHO	
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO	NOME DO PROFISSIONAL/RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARTHUR SOARES NOBRE DE OLIVEIRA	ARTHUR SOARES NOBRE DE OLIVEIRA
CREA: 19054-DIRO	TELEFONE
19054-DIRO	(69)99306-8370
COORDENADOR	EMAIL
DIEGO DOS SANTOS FREITAS	arthurnobre.eng@gmail.com
CREA: 17084-DIRO	
ENGENHEIRO CIVIL	PROJETISTA
ENG.DIEGOFREITAS@GMAIL.COM	ARTHUR SOARES NOBRE DE OLIVEIRA
QUADRO DE ÁREAS	
ASSINATURAS	
Pavilhão Vivência 1	2027,0m ²
Pavilhão Vivência 2	2022,0m ²
Pavilhão Vivência 3	1738,0m ²
Pavilhão Vivência 4	1967,0m ²
Pavilhão Serviços	1803,0m ²
Pavilhão Administrativo	1488,0m ²
Superfície	2208,0m ²
Subtotal	187,0m ²
ÁREA TOTAL	12.720,00 m ²
DECLARAÇÃO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO PELA PRETENSÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO	
ARTs	
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO	
ART de Obra ou Serviço - 2320228500097125	
ART de Obra ou Serviço - 2320228500096205	