



01 PL-PREV. E COMB A INCÊNDIO  
Esc: 1/50

LEGENDA			
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA HO2 10l		EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO CO2 6Kg
Quantidade	13º PAVITº: 03	Quantidade	13º PAVITº: 03
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INSTALADO NO TETO (288m E AUTONOMIA DE 1,5h)		BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INSTALADO NA PAREDE A 2,20m DO PISO (288m E AUTONOMIA DE 1,5h)
Quantidade	13º PAVITº: 08	Quantidade	13º PAVITº: 00
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR		ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
Quantidade	13º PAVITº: 11	Quantidade	13º PAVITº: 02
IDENTIFICAÇÃO - SINALIZAÇÕES (Dimensões em Milímetros)			
RETANGULAR	QUADRADO	TRIANGULAR	CIRCULAR
Quantidade	13º PAVITº: 02	Quantidade	13º PAVITº: 02
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE SENTIDO À DIREITA		SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE SENTIDO À ESQUERDA
Quantidade	13º PAVITº: 05	Quantidade	13º PAVITº: 02
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE SENTIDO À FRENTE OU SOBRE PORTA		SAÍDA DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO DE PORTA PRINCIPAL DE SAÍDA
Quantidade	13º PAVITº: 04	Quantidade	13º PAVITº: 02
	EXTINTOR PORTÁTIL DE INCÊNDIO: ÁGUA PRESSURIZADA - AP		EXTINTOR PORTÁTIL DE INCÊNDIO: GÁS CARBÔNICO - CO2
Quantidade	13º PAVITº: 03	Quantidade	13º PAVITº: 03

SETAGEM	PENAL ESP	COR
01	0,100	07
02	0,200	07
03	0,300	07
04	0,400	07
06	0,600	07
07	0,700	07
08	0,100	08
10	0,200	01
11	0,200	11
13	0,200	13
40	0,200	40
50	0,200	02
51	0,200	51
52	0,200	52
71	0,200	07
108	0,200	108
113	0,200	113
141	0,200	141
170	0,200	05
210	0,200	06
251	0,200	251
252	0,200	252

CONTROLE DO DESENHO
Emissão: 22/08/25

Projeto: PROJETO BÁSICO - ERSDF	
Título: PLANTA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
Local: S. BANCÁRIO SUL, QUADRA 1 BLOCO K, 13º PAV., BRÁSILIA -DF	
Cliente: CGFOP	
Projeto: JOÃO SANTOS	Desenho: JOÃO SANTOS
Escala: INDICADA	Folha: 5/7
Resp. Técnico: João Maurício Braga dos Santos CAU Nº A44777-3	
	