



















01 PL-PREV. E COMB A INCÊNDIO
Esc: 1/50

LEGENDA			
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA HO2 10l		EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO CO2 6Kg
Quantidade	08º PAVITº: 02	Quantidade	08º PAVITº: 02
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INSTALADO NO TETO (288m E AUTONOMIA DE 1,5h)		BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INSTALADO NA PAREDE À 2,20m DO PISO (288m E AUTONOMIA DE 1,5h)
Quantidade	08º PAVITº: 16	Quantidade	08º PAVITº: 00
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR		ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
Quantidade	08º PAVITº: 01	Quantidade	08º PAVITº: 03
IDENTIFICAÇÃO - SINALIZAÇÕES (Dimensões em Milímetros)			
	RETANGULAR		QUADRADO
	QUADRADO		TRIANGULAR
	TRIANGULAR		CIRCULAR
Quantidade	08º PAVITº: 02	Quantidade	08º PAVITº: 02
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE SENTIDO À DIREITA		SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE SENTIDO À ESQUERDA
Quantidade	08º PAVITº: 00	Quantidade	08º PAVITº: 00
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE SENTIDO À FRENTE OU SOBRE PORTA		SAÍDA DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO DE PORTA PRINCIPAL DE SAÍDA
Quantidade	08º PAVITº: 01	Quantidade	08º PAVITº: 03
	EXTINTOR PORTÁTIL DE INCÊNDIO: ÁGUA PRESSURIZADA - AP		EXTINTOR PORTÁTIL DE INCÊNDIO: GÁS CARBÔNICO - CO2
Quantidade	08º PAVITº: 02	Quantidade	08º PAVITº: 02

SETAGEM
PENAL ESP/ COR
01 0,300 07
02 0,300 07
03 0,300 07
04 0,400 07
06 0,600 07
07 0,200 07
08 0,100 08
10 0,200 01
11 0,200 11
13 0,200 13
40 0,200 40
50 0,200 02
51 0,200 51
52 0,200 52
71 0,200 07
108 0,200 108
113 0,200 113
141 0,200 141
170 0,200 06
210 0,200 06
251 0,200 251
252 0,200 252

CONTROLE DO DESENHO
Emissão: 22/08/25

Projeto: PROJETO BÁSICO - ERSDF	
Título: PLANTA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
Local: S. BANCÁRIO SUL, QUADRA 1 BLOCO K, 8º PAV., BRASÍLIA -DF	
Cliente: CGFOP	
Projetista: JOÃO SANTOS	Desenho: MARIA TERESA
Escala: INDICADA	Folha: 5/7
Resp. Técnico: João Maurício Braga dos Santos CAU Nº A44777-3	
