

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 17/2023 ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 390004 - COORD.GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

[Avisos \(5\)](#)[Impugnações \(0\)](#)[Esclarecimentos \(2\)](#)14/12/2023
12:26

Na Planilha da proposta, o ITEM 2 – Serviços demandados conforme necessidade solicito esclarecer as dúvidas abaixo:

Sistema de Supervisão e Controle Substituição de equipamento CMC 1
Sistema de Controle de Acesso Substituição de hardware de controle de acesso 1

São os mesmos deste item abaixo em vermelho ? Faz-se necessário repetir os valores das demandas lançadas acima nesses serviços abaixo que possuem a mesma descrição?

Sistema de supervisão e Controle de Acesso Substituição de hardware de controle de acesso 1
Substituição de equipamento CMC 1

Ambos estão na planilha, em linhas de itens diferentes, porém com a mesma descrição.

Trata-se dos mesmos serviços. Houve um erro material e o Termo de Referência será atualizado.

14/12/2023
12:20

Na Planilha da proposta, o ITEM 2 – Serviços demandados conforme necessidade solicito esclarecer as dúvidas abaixo:

Pergunta 1, o item abaixo:

Sistema de Detecção e Combate a incêndio Substituição de cilindro de gás FM-200 (35 libras) 1

Trata-se da substituição do cilindro completa, ou pode-se considerar a retirada deste para reteste e recarga do fluído que for necessária após o procedimento?

Trata-se de substituição completa do cilindro. A recarga está prevista como uma das atividades do item 1